

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-
Ленском и Киренском районах**

(территориальный отдел Роспотребнадзора в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах)

Кирова ул., д. 91 г. Усть-Кут, 666780

Телефоны: (8-395-65) 5-06-93, факс (8-395-65) 5-06-93, E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ОКПО>
75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 37

г. Киренск, мкр. Гарь, ул. Тимирязева, д.1

« 10 » апреля 2024г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском
районах Сухановой Екатериной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 г.
Киренска», ИНН 3831003165, ОГРН 1023802600601, юридический адрес: 666703,
Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр. Гарь, ул. Тимирязева, д.1

по адресу: 666703, Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр. Гарь, ул.
Тимирязева, д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**в нарушение требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28, в некоторых помещениях пребывания детей (в спальне, в гардеробной, в столовой)
отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов
безвредных для детей;**

**в нарушение требований п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28, спальные места оборудованы при помощи трехъярусных трансформированных кроватей в
музыкально-спортивном зале. Самостоятельный заход на кровати отсутствует, ребенок
поднимается на второй, третий уровень кровати по кроватям предыдущего яруса;**

в нарушение требований п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, стол - тумба для раздачи пищи покрыта клеенкой, имеет дефекты в покрытии; столы и стулья для приема пищи детей имеют покрытие с дефектами, не позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, внутренняя отделка помещений столовой (буфетной), а также раздевальной для младшей разновозрастной группы не соответствует требованиям санитарных правил, так, как стены оклеены бумажными обоями, не допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

в нарушение требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, в умывальной зоне туалетного помещения отсутствуют полотенца для ног и место для их размещения;

в нарушение требований п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» отсутствует помещение (выделенное место) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном, с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

в нарушение требований п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» отсутствует зона (цех) первичной обработки овощей и зона (цех) вторичной обработки овощей;

в нарушение требований п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» принцип поточности не соблюдается, отсутствует окно выдачи готовой продукции, в связи с чем, не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции. Также стеллаж с чистой кухонной посудой установлен так, что не исключены встречные потоки чистой и грязной кухонной посуды;

в нарушение требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» для работы с тестом используется переносное полотно, которое выполнено не из дерева твердых лиственных пород;

в нарушение требований п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» над плитами установлен вытяжной зонт, не имеющий подключения к локальной вытяжной системе, следовательно, отсутствует локальная вытяжная система в зонах (участках) размещенного оборудования, являющегося источником выделения влаги, тепла;

в нарушение требований п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» осветительные приборы в помещении пищеблока не имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию;

в нарушение требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» в зоне обработки яиц отсутствует прибор для обезоруживания воздуха (бактерицидная установка).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

+ 1) обеспечить установку в помещениях пребывания детей (в спальне, в гардеробной, в столовой) ограждающих устройств отопительных приборов, выполненных из материалов безвредных для детей, в соответствии с требованиями п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 2) обеспечить возможность самостоятельного захода детей на трехъярусные трансформированные кровати второго, третьего уровня, в соответствии с требованиями п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 3) обеспечить замену столов и стульев для приема пищи детей на мебель, имеющую покрытие без дефектов, позволяющую проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 4) привести в соответствие внутреннюю отделку помещений столовой (буфетной), а также раздевальной для младшей разновозрастной группы, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 5) **обеспечить наличие** в умывальной зоне туалетного помещения полотенец для ног и место для их размещения, в соответствии с требованиями п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.05.2024г.**

6) **организовать** в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» помещение (выделенное место) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном, с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

7) **организовать** на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» зону (цех) первичной обработки овощей и зону (цех) вторичной обработки овощей, в соответствии с требованиями п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

8) **организовать обеспечение** на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» принцип последовательности (поточности) технологических процессов, не допускающих встречные потоки сырья и готовой продукции (грязной и чистой кухонной посуды), в соответствии с требованиями п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 9) **организовать использование** на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» для работы с тестом переносное полотно, которое выполнено из дерева твердых лиственных пород, либо стол со столешницей, выполненной из дерева твердых лиственных пород, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.05.2024г.**

10) **обеспечить установку** локальной вытяжной системы в зонах (участках) размещенного оборудования, являющегося источником выделения влаги, тепла, в соответствии с требованиями п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 11) **обеспечить установку** на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» осветительных приборов с пылевлагонепроницаемой конструкцией в помещениях пищеблока и прачечной дошкольного учреждения, в соответствии с требованиями п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 **в срок не позднее 01.09.2024г.**

+ 12) **обеспечить установку** на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» в зоне обработки яиц прибора для обезоруживания воздуха (бактерицидную установку), в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28 в срок не позднее 01.05.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Киренска», ИНН 3831003165, ОГРН 1023802600601, юридический адрес: 666703, Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр. Гарь, ул. Тимирязева, д.


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах **по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Советская, 44, каб. 13, телефон 4-31-83** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «_01_» мая_ 2024г., в срок до «_01_» _сентября_ 2024г.** приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Усть-Кутском,
Казачинско-Ленском и Киренском районах




Е.А. Суханова

С предписанием ознакомлен(а) «10» апреля 2024 г.


(подпись)

Александр К.И.
(инициалы и фамилия)

Копия предписания получена


(подпись лица)

10.04.2024
(дата)

Предписание направлено по адресу: