

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Киренска» Иркутская область, г. Киренск м/р Гарь ул. Тимирязева, строение 1 E-mail: detsad3gar@yandex. Ru Исх.№ 22 от 28.08.2024г	Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах, главный государственный санитарный врач в Усть-Кутском, Казачинско- Ленском и Киренском районах Н.В. Плесёновой
---	---

В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 10 апреля 2024г №37 срок исполнения до 01.09.2024г

**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 3 г. Киренска»**

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

Устранило нарушения обязательных требований:

№	Нарушения	Принятые меры
1	Обеспечить наличие в умывальной зоне туалетного помещения полотенце для ног и место для их размещения, в соответствии с требованиями п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28	В умывальной зоне туалетного помещения обеспечили наличие полотенце для ног и место для их размещения по 2 комплекта на 1 ребёнка, в количестве на 19 детей согласно списка детей. (срок до 01.05.2024г)
2	Организовать использование на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад №3 г. Киренска» для работы с тестом переносное полотно, которое выполнено из дерева твёрдых лиственных пород, либо стол со столешницей, выполненной из дерева твёрдых лиственных пород, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28	Для работы с тестом на пищеблоке, выполнили переносное полотно из дерева твёрдых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (срок до 01.05.2024г)
3	Обеспечить установку на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад №3 г. Киренска» в зоне обработки яиц прибора для обеззараживания воздуха (бактерицидную установку), в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28	В зоне для обработки яиц прибора для обеззараживания воздуха (бактерицидную установку), установили бактерицидный облучатель-рециркулятор «Стен-115» (срок до 01.05.2024г)
1	<b>Обеспечить установку</b> в помещениях пребывания детей ( в спальне, в гардеробной, в столовой) ограждающих устройств отопительных приборов, выполненных из материалов безвредных для детей, в соответствии с требованиями п. 2.7.5. СП 2.45.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.	Помещения пребывания детей (спальне, гардеробной, столовой) обеспечены ограждающими устройствами отопительных приборов, выполненных из материалов безвредных для детей (выполнены из дерева и обработаны для мытья) (срок до 01.09.2024г)
2	Обеспечить возможность самостоятельного захода детей на трехъярусные трансформированные кровати второго, третьего	Трёхъярусные трансформированные кровати

	уровня, в соответствии с требованиями п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28	второго, третьего уровня, обеспечены возможностью самостоятельного захода детей ( кровати перенесены в другое помещение и между собой раздвинуты) (срок до 01.09.2024г)
3	<b>Обеспечить замену</b> столов и стульев для приема пищи детей на мебель, имеющую покрытие без дефектов, позволяющую проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28	Столовая обеспечена новыми столами и стульями для приема пищи (приобретены в г. Иркутске в июне 2024г на фирме «КрасМебель») (срок до 01.09.2024г)
4	<b>Привести в соответствие</b> внутреннюю отделку помещений столовой (буфетной), а также раздевальной для младшей разновозрастной группы, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28	Отделку помещений столовой (буфетной), а также раздевальной для младшей разновозрастной группы обработали лаком в 2 слоя , что предусматривает обработку стен дезинфицирующими растворами. (срок до 01.09.2024г)
5	<b>Организовать</b> в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» помещение (выделенное место) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном, с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28	Помещение организовано в прачечном помещении. (срок до 01.09.2024г)
6	<b>Организовать</b> на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» зону (цех) первичной обработки овощей и зону (цех) вторичной обработки овощей, в соответствии с требованиями п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28	На пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» организована зона (цех) первичной обработки овощей и зона (цех) вторичной обработки овощей (приобретён производственный стол) (срок до 01.09.2024г)
7	<b>Организовать обеспечение</b> на пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» принцип последовательности (поточности) технологических процессов, не допускающих встречные потоки сырья и готовой продукции (грязной и чистой кухонной посуды), в соответствии с требованиями п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	На пищеблоке в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» обеспечен принцип последовательности (поточности) технологических процессов, не допускающих встречные потоки сырья и готовой продукции (грязной и чистой кухонной посуды) (переставлены стеллажи с чистой посудой) (срок до 01.09.2024г)
8	<b>Обеспечить установку</b> локальной вытяжной системы в зонах (участках) размещенного оборудования, являющегося источником выделения влаги, тепла, в соответствии с	Локальная вытяжная система в зонах (участках) размещенного оборудования, являющегося

<p>требованиями п.2.13.. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32</p>	<p>источником выделения влаги, тепла, перенесена в вытяжной зонт и подключена в электрическую сеть, для доступного включения. (срок до01.09. 2024г)</p>
--	---

Заведующая МКДОУ «Детский сад №3»



/ К.М.Потапова/